

GMINA SULEJÓW
97-330 Sulejów
ul. Konecka 42
NIP 771-17-68-348 REG 590648327

Odpowiedź na zapytanie

“Przebudowa drogi gminnej nr 110404E (ul. Południowa) w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zalesice w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów”.

Pytanie Nr 1

Czy należy istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną zabezpieczyć wytrzymałościowo ,przed uszkodzeniem i przesunięciem ochronnymi rurami dwudzielnymi grubościennymi przez całą ich szerokość, gdyż zapis taki istnieje w warunkach technicznych (pkt.7.3) ,a w kosztorysie nie widnieje taka pozycja.

Odpowiedź: Tak, infrastrukturę telekomunikacyjną należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w pkt. 7.3.

BURMISTRZ
Wojciech Ostrowski