

Sulejów, 06.11.2020 r.

Znak sprawy: IZOŚ.ZP.271.29.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej w Sulejowie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytanie:

1. Czy zmiany w dokumentach powinny być zapisane w SIWZ zgodnie z zobowiązujących ich Normami, które mają zastosowane, a nie zostały podane normy i średnice na słupy i mocowań lampy oraz średnice wysięgniki jak i same mocowanie lamp Led na śruby. Czy oprawy powinny zapewnić Norma PN-EN 12464- (Oślnienie) czy zainstalowane lampy nie oślepić ludzi i pracowników kierowców na drogach. Co ma zastosowanie jako miejsc pracy dla kierowców i musi spełniać ustawowo normy. Norm PN-EN 13201 i PN-EN1320-2 2016 PN -13201-2 : 2016-03 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3
Kto zapłaci za leczenie pracowników i osób po wypadkach na drogach za produkty, które nie spełniają podstawowych norm EU.
Odpowiedź: Nie wymienienie w dokumentacji norm powszechnie obowiązujących nie zwalnia z ich przestrzegania. Dlatego wskazuje się, że oprawy mają spełniać PN-EN 13201:2016, PN-EN 61547:2009 i PN-EN 61000 lub równoważne.
2. Czy opisane oprawy powinny spełniać normy i dyrektywy EU. Wypis z rejestru gruntów do instalacje słupów na terenie użytkowania i wymogów budowlanych co do wysokości słupów. Prawa przemysłowe do wprowadzanej technologii oświetlenia Led pozwoli do zmniejszenia się nieuczciwej konkurencji, to znaczy że za finansowanie i wdrażanie podrabianych produktów Miasto jako zamawiający zapłaci dodatkowo 30 % za prawa intelektualne i przemysłowe od obowiązujących cen. A zamienniki to może stosować na piach lub cement a nie na nowe technologie.
Odpowiedź: Jw. podane normy również są obowiązujące PN-EN 60598-1:2015-04/A1:2018-04, PN-EN 60598-2-22:2015-01/A1:2020-08 lub równoważne.

W celu umożliwienia uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych informuję, że zmienia się terminy składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium

- termin składania ofert na: 16.11.2020 r. godzina 13:00;
- termin otwarcia ofert na: 16.11.2020 r. godzina 13:30;
- termin wpłaty wadium na: 16.11.2020 r. do godz. 13.00.

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski