

**ODPIS PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ
w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
DLA WNIOSKU NR GBR.6630.34.2020**

Sporządzono na podstawie art. 28b ust.1 - 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zmianami)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2020-02-12
otrzymanego dnia 2020-02-12
na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2020-02-13 w formie zebrania zainteresowanych podmiotów

Dotyczy: m. SULEJÓW obr. 17 ul. Garncarska dz. 138

Asortyment: uzgodnienie przyłącza elektroenergetycznego

Asortyment: uzgodnienie sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GMINA SULEJÓW 97-330 SULEJÓW Konecka 42

Nazwa jednostki projektowej: "VITARO" Sp. z o.o.

00-116 WARSZAWA Świętokrzyska 30 lok.63

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Jadwiga Stasiewicz-Połońska
Uczestnicy narady koordynacyjnej:

- przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. - Dorota Stańczak
- przedstawiciel PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Paweł Kołtunowski
- przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy Łódź Gazownia Piotrków Tryb. - Mariusz Przybył
- przedstawiciel GAZ-SYSEM S.A. Oddział Rembelszczyzna - Brzozowski Piotr

Podpisy uczestników narady koordynacyjnej znajdują się na oryginale protokołu.

Mimo zawiadomienia nie stawili się:

- przedstawiciel ORANGE Polska S.A.
- przedstawiciel Urzędu Gminy (Miasta) w Sulejowie
- wnioskodawca

WPISY UCZESTNIKÓW NARADY:

PGE Dystrybucja Oddział Łódź - Uzgodniono

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy Łódź Gazownia Piotrków Tryb. - Uzgodniono

1. PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi - prace ziemne w obrębie sieci gazowej należy wykonywać ręcznie. O terminie realizacji należy powiadomić Gazownię w Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie Przedmieście 112, 97-300 Piotrków Tryb. tel. 44 649-54-52 najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujące zadanie będą obciążane kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2. PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi - prace w obrębie kolizji z siecią gazową należy wykonywać pod nadzorem służb PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, Gazownia w Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie Przedmieście 112, 97-300 Piotrków Tryb. tel. 44 649-54-52.

Z up. STAROSTY

Odpis sporządził:

Jadwiga Stasiewicz-Połońska
**PRZEWODNICZĄCY NARADY
KOORDYNACYJNEJ**