

Sulejów, dn.09.10.2020r.

Errata #1

W ramach utwardzeń terenu należy przyjąć:

- określenia KOŚMIN i ZIMNIK służą wyłącznie określeniu pożądanego koloru kostki/płyt
- określone minimalne parametry wytrzymałości na zginanie płyt granitowych min. 15MPa oraz wytrzymałości na ściskanie kostek granitowych min. 190MPa
- nawierzchnię dojazdu do posesji z płyt granitowych płomieniowanych 25x50 cm KOŚMIN, gr. 8 cm (zamiast obecnej w projekcie grubości 5cm)
- nawierzchnię miejsc postojowych wykonać z kostki płomieniowanej (zamiast gładkiej)

W ramach rozwiązań br. ogólnobudowlanej i architektury krajobrazu należy przyjąć:

- materiał wszystkich balustrad – stal czarna węglowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 9005
- renowację fontanny wykonać wg opisu technologii renowacji projektu wykonawczego, zasilanie z komory technicznej wg rysunku br. sanitarnej 14, projektuje się fontannę z zamkniętym obiegiem, z możliwością spuszczenia wody do kanalizacji deszczowej, w ramach odkrywki należy zlokalizować centralnie osiowo zainstalowane podejście do dyszy, w przypadku braku należy przeprowadzić rozbiórkę fragmentu dna niecki celem wykonania nowego podejścia instalacyjnego doprowadzającego i odprowadzającego wodę, następnie odtworzyć dno analogicznie do technologii renowacji, należy na fontannie zainstalować jedną dyszę typu Water Bells – Dzwon wodny (poniżej zamieszczono grafikę poglądową), materiał stal nierdzewna min. AISI 304, średnica uzyskiwanego dzwonu do 1200mm $\pm 15\%$, wysokość trzonu nie więcej niż 1m, średnica nie więcej niż 120mm, dokładnej wysokości i średnicy trzonu nie określa się z uwagi na różnorodne wymiary rozwiązań producentów



Z poważaniem